Délégation Départementale de la Marne
Service santé-environnement
Courriel:ARS-GRANDEST-DD51-SE@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

CU GRAND REIMS REGIE

Commune de : BAZANCOURT

Prélèvement et mesures de terrain du **13/11/2026 à 09h48** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET RECHERCHES DE L'AISNE (LDAR)

Nom et type d'installation : CUGR REGION DE WARMERIVILLE (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de surveillance : BAZANCOURT DISTRIBUTION - MAIRIE DE BAZANCOURT 51110 BAZANCOURT MITIGEUR CUISINE
Code point de surveillance : 0000001031 Code installation : 000877 Type d'analyse : A
Code Sise analyse : 00165426 Référence laboratoire : H_CS26.12613.2 Numéro de prélèvement : 05100147643

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Châlons-en-champagne, le 18 novembre 2026

Pour la Directrice de la Délégation
Départementale de la Marne,

Le Technicien Sanitaire et de Sécurité Sanitaire,



Matthieu DETREZ

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Contexte Environnemental						
TEMPÉRATURE DE L'EAU	15	°C				25,0
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	14,7	°C				
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
CONDUCTIVITÉ À 25°C	590	µS/cm			200	1100
Equilibre Calco-carbonique						
PH	7,1	unité pH			6,5	9,0
Résiduel de traitement						
CHLORE LIBRE	0,25	mg(Cl2)/L				
CHLORE TOTAL	0,31	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Bactériologie						
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	0	n/(100mL)		0		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	0	n/(100mL)		0		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	0	n/(100mL)				0
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	<1	n/mL				
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	<1	n/mL				
Contexte Environnemental						
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	18,3	°C				
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
ASPECT (QUALITATIF)	0	ANS OBJE				
COULEUR (QUALITATIF)	0	ANS OBJE				
ODEUR (QUALITATIF)	0	ANS OBJE				
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	<0,30	NFU				2
CALCIUM	106	mg/L				
CHLORURES	34,1	mg/L				250
CONDUCTIVITÉ À 25°C	585	µS/cm			200	1100
MAGNÉSIUM	1,1	mg(Mg)/L				
SULFATES	17,2	mg/L				250
COLORATION	<5	mg(Pt)/L				15
Equilibre Calco-carbonique						
PH	7,5	unité pH			6,5	9,0
HYDROGÉNOCARBONATES	245	mg/L				
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	20,1	°f				
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	26,9	°f				
Oxygène et matières organiques						
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	0,70	mg(C)/L				2
Paramètres azotés et phosphorés						
AMMONIUM (EN NH4)	<0,050	mg/L				0,1
NITRATES (EN NO3)	37,1	mg/L		50,0		
NITRITES (EN NO2)	<0,010	mg/L		0,5		
NITRATES/50 + NITRITES/3	<0,745	mg/L		1,0		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1